

**ЧАСТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА МАКСИМОВОЙ**

"УЛЫБКА"

Юридический адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина,16,
Тел. 256-64-19

ИНН 7453020833, р/с 40703810214420000014 в «Челябинвестбанк» г. Челябинск

к/с 30101810400000000779, БИК 047501779 Рассмотрено

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ
ПО АКТУ №675 ОТ «09» августа 2021**

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого(ых) нарушены	Отчёт об исправлении нарушений по предписанию	Перспективное задание о дальнейшем исправлении нарушений По предписанию
1	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года, с учётом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в	Ст.4,6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: П.2 Правил противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020 года.	Разработана и утверждена инструкция «о мерах пожарной безопасности в ЧОУ ООШ «Улыбка» по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 16 от 13.08.2021 года приложение №1 к приказу №34 «О	Своевременное внесение изменений при совершенствовании законодательства РФ по пожарной безопасности

	указанных, зданиях сооружений. (Фактически инструкция не переработана согласно XVIII разделена Правил противопожарного режима в РФ)		пожарной безопасности в ЧОУ ООШ «Улыбка»	
2	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушению обеспечивающие исправное состояние указанных средств.(Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения отсутствует, журнал эксплуатации средств противопожарной защиты отсутствует)	Ст.4,6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: П.54 Правил противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020 года.	Поставлен контроль за организацией работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушению обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	Своевременно требовать акт с обслуживающей организации ООО «Сфера» 1 раз в квартал акт работоспособности и ежемесячная регистрация в журнале осмотра средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушению обеспечивающие безопасность.
3	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Помещений (пожарных отсеков) производственного назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.(книгохранилище, библиотеки.(Расчёт не	Ст.4,6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: П.12 Правил противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020 года.	книгохранилище, библиотеки ликвидирована. Помещение перепрофилировано под образовательный процесс(сенсорная комната)	При организации книгохранилища, библиотеки учесть все требования Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: и Правил противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020 года.

	предоставлен)			
4	Заполнение проёма (дверь) в противопожарной перегородки 1-го типа книгохранилища в библиотеке не выполнена противопожарным 2-типа, с пределом огнестойкости не менее EI 30(фактически установлена деревянная дверь не имеющих каких-либо обозначений указывающих о пределе огнестойкости, сертификат на дверь не представлен)	Ст.4, ст.6ч.2, ч.3, ст.88, таб.23, таб.24 ФЗ№123-ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: П.5.1.2сп 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решением.	книгохранилище, библиотеки ликвидирована. Помещение перепрофилировано под образовательный процесс(сенсорная комната)	При организации книгохранилища, библиотеки учесть все требования Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: и Правил противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020 года.
5	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Помещений (пожарных отсеков) производственного назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.(кабинет технологии №21 .(Расчёт не предоставлен)	Ст.4,6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: П.12 Правил противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020 года.	Произведён расчёт категории пожарной опасности помещения (кабинет технологии(мальчики), лаборантская учителя. Определён показатель пожароопасности этих помещений.	Соблюдать и контролировать объём огнеопасных предметов согласно расчётов. Не превышать заданной категории.
6	Заполнение проёма (дверь) в противопожарной перегородки 1-го типа кабинета технологии №21 не выполнена противопожарным 2-типа, с пределом огнестойкости не менее EI 30(фактически	Ст.4, ст.6ч.2, ч.3, ст.88, таб.23, таб.24 ФЗ№123-ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: П.5.1.2сп 4.13130.2013 Системы	Установлены противопожарные двери с сертификатами и паспортами В-4	Заключён договор на обслуживание дверей

установлена деревянная дверь не имеющих каких-либо обозначений указывающих о пределе огнестойкости, сертификат на дверь не представлен)	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решением.		
---	--	--	--

Администрация ЧОУ ООШ «Улыбка», в лице директора Михиной Натальи Константиновны уведомляет о том, что все нарушения были выполнены до 1 сентября 2021, т.е. до начало учебного процесса.

23.12.2021

Директор



Н.К.Михина